

Betriebsbuch

Donauwehr „Groß Bruck“

Beginn: 01.12.2001

ACHTUNG:

Die Neuordnung der Wehrfelder 2017 verläuft entgegen der hier dargestellten Nummerierung:

Neu	Alt
1	IV
2	III
3	II
4	I

1. Wöchentliche Kontrolle

Fischaufstieg

21.12.01

Scala

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
	Heben Pegel III	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
	Senken Pegel II	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
	Senken Pegel I	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Handbetrieb	Heben	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
	Senken	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Zählerstände					
Betriebsstunden		19,63	18,54	5,24	28474,52
Einschaltzähler		0	7	6	2
Rückstellung Einschaltzähler		0	0	0	0
Schrankbeleuchtung		i.O.	i.O.	i.A.	i.O.
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		i.O.	/	/	/
Treibgut		i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Weitermeldung		*	/	/	/

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer	10:30 - 11:15	10:45 - 11:48	11:00 - 11:52	11:15 - 11:54
	Anzahl Einschaltungen	6	178	38	41
Ventile spülen					

Bemerkungen:

* 1 Laufgitter Fischtreppe heruntergefallen ? (Weitergemeldet an Kläranlage) Laufgitter wieder montiert J. Müller

Keine Kontrolllampchen mehr vorhanden (Reserve)

11.01.02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	i.o.	1.0	1.0	1.0
	Heben Pegel III	i.o.	1.0	1.0	1.0
	Senken Pegel II	i.o.	1.0	1.0	1.0
	Senken Pegel I	i.o.	1.0	1.0	1.0
Handbetrieb	Heben	i.o.	1.0	1.0	1.0
	Senken	i.o.	1.0	1.0	1.0
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		i.o.	1.0	1.0	1.0
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		i.o.	1.0	1.0	1.0
Zählerstände					
Betriebsstunden		19.81	18.71	5.34	2.547,63
Einschaltzähler		0	0	1.0	1.0
Rückstellung Einschaltzähler		0	0	1.0	1.0
Schrankbeleuchtung		i.o.	1.0	1.0	1.0
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		i.o.	1.0	1.0	1.0
Treibgut		i.o.	1.0	1.0	1.0
Weitermeldung		/	1.0	1.0	1.0

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

18.1.02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	1.0	1.0	1.0	1.0
	Heben Pegel III	1.0	1.0	1.0	1.0
	Senken Pegel II	1.0	1.0	1.0	1.0
	Senken Pegel I	1.0	1.0	1.0	1.0
Handbetrieb	Heben	1.0	1.0	1.0	1.0
	Senken	1.0	1.0	1.0	1.0
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		1.0	1.0	1.0	1.0
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		1.0	1.0	1.0	1.0
Zählerstände					
Betriebsstunden		19,81	18,71	5,34	25474,68
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		/	/	/	/
Schrankbeleuchtung		1.0	1.0	1.0	1.0
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		1.0	/	/	/
Treibgut		kein	/	/	/
Weitermeldung		/	/	/	/

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Lampensockel wechseln Glühlampe (Auto)

08.02.02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
	Heben Pegel III	u	u	u	u
	Senken Pegel II	u	u	u	u
	Senken Pegel I	u	u	u	u
Handbetrieb	Heben	u	u	u	u
	Senken	u	u	u	u
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Zählerstände					
Betriebsstunden		19.87	18.78	5.39	25474,76
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		/	/	/	/
Schrankbeleuchtung		i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		Holz staun	/	/	/
Treibgut		i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Weitermeldung		H. Rieger	/	/	/

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

01/03/02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
	Heben Pegel III	i.O.	''	''	''
	Senken Pegel II	''	''	''	''
	Senken Pegel I	''	''	''	''
Handbetrieb	Heben	''	''	''	''
	Senken	''	''	''	''
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Hand	Autom.	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		''	''	''	''
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		''	''	''	''
Zählerstände					
Betriebsstunden		19,940	18,991	5,45	25474,80
Einschaltzähler		0	0	1	0
Rückstellung Einschaltzähler		—	—	—	—
Schrankbeleuchtung		i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		i.O.	—	—	—
Treibgut		''	—	—	—
Weitermeldung		—	—	—	—

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

07.03.02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	1.0	1.0	1.0	1.0
	Heben Pegel III	1.0	1.0	1.0	1.0
	Senken Pegel II	1.0	1.0	1.0	1.0
	Senken Pegel I	1.0	1.0	1.0	1.0
Handbetrieb	Heben	1.0	1.0	1.0	1.0
	Senken	1.0	1.0	1.0	1.0
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		1.0	1.0	1.0	1.0
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		1.0	1.0	1.0	1.0
Zählerstände					
Betriebsstunden		19,99	18,99	5,52	25474,93
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
		1.0			
Fischtreppe		1.0	/	/	/
Treibgut		/	/	/	/
Weitermeldung		/	/	/	/

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer	*	13 ⁴⁵ -15 ²⁰	13 ⁴⁵ -15 ¹⁵	13 ⁵⁰ -15 ¹⁰
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

* Wehr I läuft bei Leckölkontrolle nicht hoch

26.04.2002

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	i.0	i.0	i.0	i.0
	Heben Pegel III	i.0	i.0	i.0	i.0
	Senken Pegel II	i.0	i.0	i.0	i.0
	Senken Pegel I	i.0	i.0	i.0	i.0
Handbetrieb	Heben	i.0	i.0	i.0	i.0
	Senken	i.0	i.0	i.0	i.0
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		20,35	19,08	5,62	25475,02
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		i.0	i.0	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		i.0	/	/	/
Treibgut		Keins	/	/	/
Weitermeldung		/	/	/	/

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

10.5.02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	io	io	io	io
	Heben Pegel III	io	io	io	io
	Senken Pegel II	io	io	io	io
	Senken Pegel I	io	io	io	io
Handbetrieb	Heben	io	io	io	io
	Senken	io	io	io	io
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		io	verölt	io	io
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		io	verölt	io	io
Zählerstände					
Betriebsstunden		20,37	19,13	5,66	25,475,01
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		io	io	io	io
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		io	—	—	—
Treibgut		ja	—	—	—
Weitermeldung		—	Zeit	—	—

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Schaltkontakt Hand/Auto fehlt Wehr I

31.5.02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	i.0	i.0	i.0	i.0
	Heben Pegel III	i.0	i.0	i.0	i.0
	Senken Pegel II	Kontrollampe gecheckt	i.0	i.0	i.0
	Senken Pegel I	i.0	i.0	i.0	i.0
Handbetrieb	Heben	i.0	i.0	i.0	
	Senken	i.0	i.0	i.0	i.0
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Autom.	Autom.	Autom.	Autom.
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		i.0.	i.0	i.0	i.0
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		i.0.	i.0	i.0	i.0
Zählerstände					
Betriebsstunden		20.42	19.17	5.70	25475,15
Einschaltzähler		✓	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	-	-	-
Treibgut		i.0	-	-	-
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

14.06.02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>
	Heben Pegel III <i>senken</i> ^{Impuls}	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>
	Senken Pegel II <i>Heben</i> ^{Impuls}	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>
	Senken Pegel I <i>Heben</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>
Handbetrieb	Heben	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>
	Senken	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Autom.</i>	<i>Autom.</i>	<i>Autom.</i>	<i>Autom.</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>20.54</i>	<i>19.22</i>	<i>5.75</i>	<i>26.475.25</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Schrankbeleuchtung		<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		<i>✓</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Treibgut		<i>✓</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fisch-Treppe reinigen

Reichte Leckage am Wehr I

Wehr II Schaltschrank reinigen (Hydraulikölbehälter)

5.07.02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV ^{Senken}	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III ^{Impuls Senken}	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II ^{Impuls Heben}	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I ^{Heben}	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		20,62	19,27	5,76	25475,32
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

19.07.02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		20,67	19,28	5,77	25 475,37
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

22.08.02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>~</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>~</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>20,86</i>	<i>19,28</i>	<i>5,80</i>	<i>2547547</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		<i>def. K18</i>	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

- die Verteilung Störmeldung Donaufallen muß getestet werden (SWT Leitstelle)
monatlich bitte einführen J. Schnecht 22.7.02
dokumentieren

- Kontrollgang am Wehr Monteur einbeziehen! Unterschrift *Schnecht*

20.08.02

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	
	Senken	✓	✓	✓	
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓			
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓			
Zählerstände					
Betriebsstunden		20,69	19,30	5,81	2547,50
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	-	-	-
Treibgut		✓	-	-	-
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Treibgut - beseitigt!
Störmeldungen angelegt

17.09.2002

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		20,80	19,32	5,84	25445,57
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	✓	✓	✓
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung Kontrollbinnen - bestellen		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Treibgut - beseitigt
 Störmeldungen ungeregelt
 4 Kontrollbinnen ausgewechselt



20.09.07

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>21,00</i>	<i>19,33</i>	<i>5,86</i>	<i>25475,60</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Störung Wehr I Automat gefallen. Austausch i. O.

27.09.02

De/Skone

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	
	Senken	✓	✓	✓	
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto.	Auto.	Auto.
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓			
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓			
Zählerstände					
Betriebsstunden		21,06	19,34	5,86	25475,61
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		/	/	/	/
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	/	/	/
Treibgut		entfernt	/	entfernt	entfernt
Weitermeldung		/	/	/	/

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Compensations von Kurbellampe Automatik Heizung Wehr II defekt.



04.10.22 *S. Schaffe
P. Reuber*

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>21.12</i>	<i>19.37</i>	<i>5.87</i>	<i>2547565</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	✓	✓	✓
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

*Fischtreppe gereinigt! Wehr II zwei Kontrolllampen defekt
Lampeneinsatz Steuerspannung Wehr II defekt!*

15.11.02 Schaffli/Wox

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV				
	Heben Pegel III				
	Senken Pegel II				
	Senken Pegel I				
Handbetrieb	Heben				
	Senken				
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		21,22	19,50	5,97	25475,79
Einschaltzähler		0	1	0	0
Rückstellung Einschaltzähler			✓		
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe					
Treibgut					
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Alle Klappen unten. Keine Prüfung möglich. Lampenfassung an Wehr II + III ausgewechselt.

22.11.02 *Kehnt
Pegel*

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>21,23</i>	<i>19,52</i>	<i>5,99</i>	<i>25425,80</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung					
		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	✓		
Treibgut		✓	✓		
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

29.11.02 Wax
Pe

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>21,25</i>	<i>19,58</i>	<i>6,02</i>	<i>25475,90</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung		<i>*</i>			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

** Lampenfassung Pegel II und Heizung Automatik defekt. (Wehr I)*

10.01.03

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>21,31</i>	<i>19,68</i>	<i>6,10</i>	<i>25476,01</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>21,66</i>	<i>19,79</i>	<i>6,16</i>	<i>25476,11</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	/	/	/
Treibgut		✓	/	/	/
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

30.05.03

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		21.87	19.80	6.19	25476.24
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	✓	✓	✓
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

27.06.03

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		22,04	19,83	6,23	25476,41
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Kontrolllampen nachbestellen!
 Typ: R.C 589-468
 MBC tubular 130V 0,02A

18.07.03

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		22.04	19.86	6.26	25476,45
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung					
		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

1.08.03

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>4</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>-</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	—
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	—
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>22.15</i>	<i>19.90</i>	<i>6.28</i>	<i>25476,54</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

An Wehr IV Kontrolllampe Heizung ein leuchtet nicht. Lampe nicht def.

Fischleippe reinigen !!

29.08.03 Pz

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>u</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>u</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>22,16</i>	<i>19,90</i>	<i>6,31</i>	<i>25476,62</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gereinigt / Treibgut abgelesen!

12.09.03

Max
Steiner - Zuckerschwerdt

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III "	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I "	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓			
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓			
Zählerstände					
Betriebsstunden		22.21	19.92	6.32	25476.69
Einschaltzähler		0	0		
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fisch muss aeramiert werden

31.10.03

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>22,28</i>	<i>19,94</i>	<i>6,35</i>	<i>25476,75</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtrappe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtrappe reinigen (große Holzäste)

09.11.03

Pf. Steiner

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	N	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	N	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	N	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		N	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		22,32	19,96	6,35	25476,7L
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

05.12.03

De/Wax

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓		
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓		
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>22,38</i>	<i>19,98</i>	<i>6,38</i>	<i>25426,83</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	✓	✓	✓
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gereinigt

16.01.04
Pel Eppel

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>✓</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>22,57</i>	<i>20,09</i>	<i>6,46</i>	<i>25426,91</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

20.02.04

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		22,62	20,22	6,51	25977,01
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

An Wehr II + III sind die Absperrseite geöfnet!
Fischtreppe gereinigt!

05.03, 2004

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓		✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓		✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		22,65	20,22	6,54	25477,07
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gereinigt

12.03.04

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		22,68	20,24	6,56	25477,06
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		0	0	0	0
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gereinigt!

26.03.04

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Hand</i>	<i>Hand</i>	<i>Hand</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>22,86</i>	<i>20,30</i>	<i>6,52</i>	<i>25477,18</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Treibgut entfernt!

23.04.09

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>"</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>"</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Hand</i>	<i>Hand</i>	<i>Hand</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓			
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓			
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>22,86</i>	<i>20,34</i>	<i>6,59</i>	<i>25477,67</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Treibgut entfernt!

30.04.04

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Hand</i>	<i>Auto</i>	<i>Hand</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank			✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile			✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>22,91</i>	<i>20,37</i>	<i>6,61</i>	<i>25477,43</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gereinigt!
Wehr 2 hat sich im Handbetrieb gereinigt!
(ca. 10cm in einer Woche)

1. Wöchentliche Kontrolle

14.05.09

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben				
	Senken				
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Hand</i>	<i>Auto</i>	<i>Hand</i>	
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>22,92</i>	<i>20,37</i>	<i>6,61</i>	<i>25478,39</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gereinigt

Wehr II Lockung Wand Dichtung etwas undicht

28.5.04 *Paulen/Kömpf*

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>"</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Hand</i>	<i>Auto</i>	<i>Hand</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>72,94</i>	<i>20,38</i>	<i>06,62</i>	<i>7547937</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		<i>io</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Treibgut		<i>io</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Weitermeldung		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gereinigt

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Hand	Auto	Hand	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		22,36	20,40	6,64	25481,27
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		i.O.		i.O.	i.O.
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		i.O.			
Treibgut		i.O.			
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

An Wehr II Leckage-Ölbehälter ist da

06.08.04

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III "	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I "	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>23,01</i>	<i>20,42</i>	<i>6,64</i>	<i>25483,08</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gereinigt!

9.09.04

Schäfer/Wax

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III -	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>23,13</i>	<i>20,77</i>	<i>6,62</i>	<i>25493,61</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		<i>i.O</i>	<i>i.O</i>	<i>i.O</i>	<i>i.O</i>
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Bei Wehr I hat sich ein Hüllring vor zwischen Klappe und Zylinder verklemmt.

08.10.04

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III ✓	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I ✓	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>23,23</i>	<i>20,47</i>	<i>6,67</i>	<i>25483,90</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Schrankbeleuchtung		<i>i.o.</i>	<i>i.o.</i>	<i>i.o.</i>	<i>i.o.</i>
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gereinigt

30.12.04 P. Lu/Eppeler

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>↑</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>↑</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>23,35</i>	<i>21,47</i>	<i>6,73</i>	<i>25424,44</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Obere Endschalter Wehr 2 spricht nicht an!

18.03.05

Schafflo / Steimer

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	
Zählerstände					
Betriebsstunden		23,63	70,91	6,97	25485,11
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Stör Lampe Wehr II defekt

07.04.05

Perlauf Köfler

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III "	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I "	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>23,66</i>	<i>76,93</i>	<i>7,01</i>	<i>25425,50</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	/	/	/
Treibgut		✓	/	/	/
Weitermeldung		/	/	/	/

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

23.05.05

Rechen/Eggen

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III "	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I "	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>23,69</i>	<i>89,03</i>	<i>7,04</i>	<i>25426,31</i>
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	/	/	/
Treibgut		✓	/	/	/
Weitermeldung		/	/	/	/

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Am Wehr 3 + 4 fehlen die kleinen Schutzgitter!

10.06.05 *Pecker/Schmid*

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III "	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I "	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓		
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓		
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>23,73</i>	<i>94,84</i>	<i>7.06</i>	<i>25486,81</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	/	/	/
Treibgut		✓	/	/	/
Weitermeldung		/			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

05.08.05

Rechen
steuern

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✗	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✗	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✗	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓			
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓			
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>24,02</i>	<i>119,83</i>	<i>7,41</i>	<i>25488,61</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		<i>/</i>			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischheppe gereinigt! Treibgut entfernt
** Wehr löst sich nicht senken. In Automatik und Handbetrieb nicht.*
Wahrscheinlich ist das Hauptventil defekt!
Wehr 1: Tanken auf defekt Siemens 3 SP14 00/2 G

19.08.05 *Peulen
Wömk*

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	X	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	X	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	X	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>24,03</i>	<i>119,87</i>	<i>7,47</i>	<i>25489,01</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Rückstellung Einschaltzähler		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		<i>/</i>			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

** wie Seite 52*

26.08.08 Feurlein/Eggle

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	X	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	X	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	X	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		24,04	119,89	7,59	25489,24
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

* wie Seite 52

28.10.05

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✗	✓	✓
	Heben Pegel III "	✓	✗	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I "	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✗	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>24,06</i>	<i>119,89</i>	<i>8,58</i>	<i>25490,61</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		<i>✓</i>			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gereinigt

** wie Seite 52*

17.03.06

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>24,34</i>	<i>120,66</i>	<i>9,00</i>	<i>25491,10</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		<i>/</i>			
Weitermeldung		<i>/</i>			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

27.03.06 Pe

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>✓</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>✓</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓			
	Senken	✓			
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>24,35</i>	<i>20,67</i>	<i>9,01</i>	<i>25491,12</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		<i>/</i>			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

21.04.06 Pe

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>"</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>"</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>24,44</i>	<i>120,81</i>	<i>9,10</i>	<i>2549,34</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gewässert

02.06.06

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Hand</i>	<i>Hand</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>24,57</i>	<i>125,28</i>	<i>9,16</i>	<i>2541148</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Rückstellung Einschaltzähler		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓		✓	
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Fischtreppe gereinigt

1. Wöchentliche Kontrolle

05.03.07 Schalte 15ppk

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓		✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓		✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>25,04</i>	<i>140,16</i>	<i>9,52</i>	<i>25495,35</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Schrankbeleuchtung		✓	<i>def.</i>	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe					
Treibgut					
Weitermeldung		✓		✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer	/	/	/	/
	Anzahl Einschaltungen	/	/	/	/
Ventile spülen		/	/	/	/

Bemerkungen:

Schütze UM ausgewechselt.

1. Wöchentliche Kontrolle

25.05.07 Schätzle/Wox

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>Senken</i>	X	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		25.10	140,21	9.95	20-495,90
Einschaltzähler		0	0	2	1
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe					
Treibgut					
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

(PG 16 Verschraubungen) ESNJ Sollwert 98 Schalter def.

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	X	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	X	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		✓	✓	✓	✓
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		2513	140,23	10,37	25496
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		0	0	0	0
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe					
Treibgut					
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Wehr 1 : Leuchte Pegel II v. III defekt

1. Wöchentliche Kontrolle

26.11.07 Schloß 16W24

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>auto</i>	<i>auto</i>	<i>auto</i>	<i>auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>25.20</i>	<i>140,29</i>	<i>11.51</i>	<i>25496,71</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Wehr 1 Hauptschalter defekt

Fischtreppe gereinigt

1. Wöchentliche Kontrolle

22.01.2008 Schäffle / Kempe

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>50,39</i>	<i>140,48</i>	<i>11,70</i>	<i>25498</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Schutz K10 defekt Z 22

27.03.08 Peulen/Schmid

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>50,39</i>	<i>140,53</i>	<i>11,80</i>	<i>25498,41</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Schutz K 10 am Wehr defekt
(Hilfschutz Siemens 3TJ 1002-0AM0) 20/25

1. Wöchentliche Kontrolle

29.5.09 Kömpel/Eppeler

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		50,63	140,62	12,23	25498,83
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		/	/	/	/
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Schutz K10 Wehr 1 gewechselt
 Kontrolllampe Wehr 2 Taste Auflösen gewechselt, Manometerglas defekt (Hydraulik)
 Kontrolllampe Wehr 3 Taste Auflösen gewechselt

1. Wöchentliche Kontrolle

9.07.08 Schäfte / Wax

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓		✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		i.0	i.0	i.0	i.0
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		i.0	i.0	i.0	i.0
Zählerstände					
Betriebsstunden		50,71	140,76	12,67	25515,70
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

1. Wöchentliche Kontrolle

27.08.08 Schätz / Schmitt

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓	
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	
	Senken	✓	✓	✓	
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	<i>Rep.</i>
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>51,04</i>	<i>140,78</i>	<i>13,04</i>	<i>Flussgebaut zur Rep.</i>
Einschaltzähler		<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Rückstellung Einschaltzähler		✓			
Schrankbeleuchtung					
		✓	✓	✓	
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			<i>Flussgebaut zur Rep.</i>
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓	✓	✓	

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen	<i>2</i>			
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Steuerung + Hydraulik ausgebaut zur Reparatur.

1. Wöchentliche Kontrolle

01.10.08

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV	
Funktion der Klappen, Lampenprüfung						
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓		
	Heben Pegel III <i>Senken</i>	✓	✓	✓		
	Senken Pegel II <i>Heben</i>	✓	✓	✓		
	Senken Pegel I <i>Heben</i>	✓	✓	✓		
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	<i>fehlt</i>	
	Senken	✓	✓	✓		
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Steuerung fehlt</i>	
Leckkontrolle						
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓		
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓		
Zählerstände						
Betriebsstunden		<i>51,09</i>	<i>140,80</i>	<i>13,20</i>	<i>Steuerung fehlt</i>	
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Rückstellung Einschaltzähler						
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓		
Sichtkontrolle						
Fischtreppe		<i>OK</i>				
Treibgut		<i>OK</i>	<i>OK</i>	<i>OK</i>		
Weitermeldung						

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

1. Wöchentliche Kontrolle

24.06.09

Schäffle / Wax

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		51,43	141,11	15,25	0,66
Einschaltzähler		0	0	0	defekt
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		o.k			
Treibgut		o.k	o.k	o.k	o.k
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Wehr IV Einschaltzähler defekt

03.08.09 Schmid
Nax

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Ander</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i> <i>Hand</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	<i>0,8</i>
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>51,5</i>	<i>141,31</i>	<i>16,34</i>	<i>0,8</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		<i>o.k</i>			
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Wehr III Endschalter defekt | Hebel zu hydraulik

1. Wöchentliche Kontrolle

2.10.2009 Schmid/Schäfer

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV				
	Heben Pegel III				
	Senken Pegel II				
	Senken Pegel I				
Handbetrieb	Heben				
	Senken				
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		51.57	141.47	17.04	0,82
Einschaltzähler		0	0	0	defekt
Rückstellung Einschaltzähler		/	/	/	/
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe					
Treibgut					
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

An Wehr III Endscheitel oben getauscht. Probelauf i.O.
Pegel im Automatikbetrieb konnten nicht getestet werden da
kein Wasser in der Denau.

Einschaltzähler Wehr IV defekt (230V 50Hz Hengster 10I/S 0464.190)

1. Wöchentliche Kontrolle

4.3.10 Schmid/Wörle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		51,70	144,56	18,05	0,67
Einschaltzähler		0	0	0	fehlt
Rückstellung Einschaltzähler		✓	—	—	—
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		gesäubert	✓	✓	✓
Treibgut		entfernt	✓	✓	✓
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

1. Wöchentliche Kontrolle

15.04.10 Schmid/Wax

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank			✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile			✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		51,77	141,65	12,12	0,91
Einschaltzähler		0	0	0	fehlt
Rückstellung Einschaltzähler		-	-	-	-
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	-	-	-
Treibgut		entfernt	-	-	-
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Wehr III Birne von Weitermeldung getauscht

8.7.10.
Schmid Helik

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	ohne Funkt.	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)			✓Auto	✓Auto	✓Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		51,78	161,71	10,68	102 102
Einschaltzähler		0	0	0	fehlt
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	fehlt
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	X	X	X
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Magnetkontakt Pegel 3 Wehr 1 funktioniert nicht

1. Wöchentliche Kontrolle

18.11.10 Schmid / Wax

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>51,9</i>	<i>141,76</i>	<i>20,82</i>	<i>1,07</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>fehlt</i>
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	<i>0</i>	<i>fehlt</i>
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

27.01.11 Schmid / Schütz

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Hand</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>51,9</i>	<i>142,00</i>	<i>21,33</i>	<i>1,25</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>/</i>
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	<i>/</i>
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Treibgut		✓	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Wehr 3 Öl nach füllen / Nachdruck gemacht

1. Wöchentliche Kontrolle

18.11. Schmid (+ Feuerwehr)

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		51.2	42.06	22.63	1.36
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Wehr 3 Öl mangel "Störung" 10 l aufgefüllt

21.9.11 Schmiegel + Feuerwehr

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	Kontrolllicht ausgetauscht	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	Kontrolllicht defekt ✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		✓	✓	✓	✓
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		52,29	142,15	23,64	1,42
Einschaltzähler		1	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	/	/	/
Treibgut		✓	/	/	/
Weitermeldung		✓	/	/	/

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

- 20L Öl im Wehr 3 nachgefüllt „Störung Ölwanne“
- Wehr 3 Störmeldekontrolllicht defekt ausgewechselt?

1. Wöchentliche Kontrolle

15.11.11 Schmidt (+ Feuerwehr)

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		✓	✓	✓	✓
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓		✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		52,23	142,17	24,68	1,44
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	/	/	/
Treibgut		✓	/	/	/
Weitermeldung		/	/	/	/

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Wehr abgelesen 1, 2, 3, 4

Wehr 3 Ölverlust

1. Wöchentliche Kontrolle

02.04.12 Schaffl/Bauer

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>senken</i>	✓	✓		
	Heben Pegel III <i>senken</i>	✓	✓		
	Senken Pegel II <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I <i>heben</i>	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓		
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Hand</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>52,33</i>	<i>142,26</i>	<i>24,92</i>	<i>1,53</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		<i>1.0</i>			<i>/</i>
Treibgut		<i>1.0</i>			<i>/</i>
Weitermeldung		<i>Rückmeldung von Leitwerk fehlt</i>			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Wehr 4 Öl nach gefüllt (Sammelstörung bei Hoch laufen)

Wehr 3 läuft hoch bis Endschalter. Bei Pegel senken läuft wieder hoch.

Schütz KM defekt. (Z31, 230V, bruch 4,5cm, 3,2cm, Höhe 6,5cm)

Wehr 1 Schalter Hand wegen aufstauen der Donau

1. Wöchentliche Kontrolle

28.06.12 Schäfer FW

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV <i>Senken</i>	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II <i>Heben</i>	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>	<i>Auto</i>
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>
Zählerstände					
Betriebsstunden		<i>52,46</i>	<i>142,57</i>	<i>25,08</i>	<i>1,68</i>
Einschaltzähler		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rückstellung Einschaltzähler		<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		<i>i.O.</i>			
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung		<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>	<i>i.O.</i>

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Wehr 4 i.O. Öldruckschalter geht. (ohne wechsel)

Wehr 3 i.O. Schütz KM gewechselt

1. Wöchentliche Kontrolle

22.8.12 Schmal / 11g

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	defekt	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		52,5	142,58	23,03	1,91
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	✓	✓	✓
Treibgut		✓	✓	✓	✓
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

26.3.13 Schmiedl



1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Hand*
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden					
Einschaltzähler					
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓	✓	✓	✓

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

Donau wehre wieder hochgefahren

* "Wehr 4 Endschalter überprüfen bei nächster Kontrolle?"

4.6.13
6.6.13

Schmid

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)					
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden					
Einschaltzähler					
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe					
Treibgut					
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

4.6.13 alle Wehre ablassen "Spülung"
 6.6.13 " " hochfahren
 * Wehr 3 undicht an Endschalter, Schnellablass"
 - Wehr 4 Endschalter defekt " Wehr oben abschalten"
 - Wehr 2 mech. verriegelt "muss" komplett gerichtet werden"

Alle Wehre gerichtet

17.3. - 31.3.



Schmid/Hollandz

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		Auto	Auto	Auto	Auto
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden					
Einschaltzähler					
Rückstellung Einschaltzähler		✓	✓	✓	✓
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓	✓	✓	✓
Treibgut		✓	✓	✓	
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

- Wehr 2 beobachten „Schauglas Tank wo undicht?“
 - Wehr 2 braucht noch neues Gehäuse

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV	✓	✓	✓	✓
	Heben Pegel III	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel II	✓	✓	✓	✓
	Senken Pegel I	✓	✓	✓	✓
Handbetrieb	Heben	✓	✓	✓	✓
	Senken	✓	✓	✓	✓
Schalterstellung (HAND / AUTO)		A	A	A	A
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile		✓	✓	✓	✓
Zählerstände					
Betriebsstunden		0	142,75	0	2,2
Einschaltzähler		0	0	0	0
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung		✓	✓	✓	✓
Sichtkontrolle					
Fischtreppe		✓			
Treibgut		✓			
Weitermeldung		✓			

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:

8.4.15 - 9.4.15

Wehr 1 & 3 neue Module mont.

(Wehr 4 leuchtete Pegel 1 neues Birnchen)

1. Wöchentliche Kontrolle

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Funktion der Klappen, Lampenprüfung					
Automatikbetrieb	Heben Pegel IV				
	Heben Pegel III				
	Senken Pegel II				
	Senken Pegel I				
Handbetrieb	Heben				
	Senken				
Schalterstellung (HAND / AUTO)					
Leckkontrolle					
Sichtkontrolle Tank					
Sichtkontrolle Leitungen, Ventile					
Zählerstände					
Betriebsstunden					
Einschaltzähler					
Rückstellung Einschaltzähler					
Schrankbeleuchtung					
Sichtkontrolle					
Fischtreppe					
Treibgut					
Weitermeldung					

2. Monatliche Kontrolle, zusätzlich

		Wehr I	Wehr II	Wehr III	Wehr IV
Leckölkontrolle	Prüfdauer				
	Anzahl Einschaltungen				
Ventile spülen					

Bemerkungen:
