

Aberle, Jochen (7.1)

Betreff:

DonauTech - Stellungnahme Fachbereich Tiefbau

Von: Neumann, Uwe (9)

Gesendet: Freitag, 8. Dezember 2017 15:03

An: Barthels, Kerstin (7.1)

Betreff: DonauTech

Hallo Frau Barthels,

anbei eine allgemeine, ergänzende Stellungnahme zum B- Plan unter Berücksichtigung der laufenden Einbindung in das Projekt. Die Empfehlungen sind nachfolgend in die Entwurfsbearbeitung zu integrieren.

Die endgültige Ausbildung des Anschlusses an die B 311 bedarf noch unter Beachtung der Leistungsfähigkeitsuntersuchungen einer endgültigen Klärung (s. Kreisverkehr bzw. Ampelanlage) der Beteiligten.

Die Anlage der Straßen und Wege mit den Breiten von 6,5m bzw. 2,3m sind ausreichend bemessen. Die öffentlichen Längsparkplätze, die direkt an private Flächen angrenzen, sollten neben einer regulären Parkstandsbreite von 2,0m einen zusätzlichen Sicherheitsstreifen auf öffentlichem Grund mit min. 0,3m, besser 0,5m aufweisen.

Die Ableitung des Oberflächenwassers aus dem jenseits der Bahnlinie liegenden Hangbereich (Außengebietswasser) wird im B- Plan über zwei gesonderte Bereiche (tw. mit Leitungsrecht) gesichert. Die Zusammenführung und die weitere Ableitung unter der B311 hindurch bis zur Donau (Gew. I. O.) ist im B- Planbereich zu berücksichtigen und vorbehaltlich der weiteren Abstimmungen mit der Wasserbehörde zumindest nachrichtlich in die Unterlagen aufzunehmen (eine entsprechende Entwurfsplanung wird mit endgültiger Festlegung der baulichen Ausführung des Knotenpunktes durchgeführt). Die Einleitung des sonstigen Oberflächenwassers aus den privaten Flächen in den „neuen“ Weilattengraben ist mit zu berücksichtigen und mit dem EBS abzustimmen. Dem vorhandenen Biotop M1 am südöstlichen Bereich des B- Planbereichs (im Anschluss an den vorhandenen Ausbaubereich von Gänsäcker) muss mit dem neuen Entwässerungskonzept auch zukünftig ein ausreichender Wasserzufluss erhalten bleiben.

Die Anbindung von Möhringen mit einem Geh- /Radweg über den neuen Knotenpunkt hinweg muss gesichert hergestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Neumann

STADT TUTTLINGEN
FB 9 Tiefbau

Dr. Uwe Neumann
Rathausstr. 1
78532 Tuttlingen
Tel.: 07461 / 99-266
Fax.: 07461 / 99-439
E-Mail: uwe.neumann@tuttlingen.de

Wir halten Sie auf dem Laufenden

www.tuttlingen.de – www.facebook.com/stadt.tut - www.twitter.com/Stadt_TUT

Tuttlingen ist Fairtrade-Stadt – Mehr Infos: www.tuttlingen.de/fairtrade